

*Allegato A**Sostituzione degli Allegati 2, 3, 4 della legge regionale n. 30 del 2016 (articolo 13, comma 8)*

ALLEGATO 2

Cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo efficienza energetica muniti
del contrassegno di verifica (bollino)
(articolo 11, comma 1 legge regionale n. 30 del 2016)

Tipologia di impianto	Alimentazione	Potenza termica (1) [kW]	Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)	Rapporto controllo di efficienza energetica (2)
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10 < P < 100	2	Rapporto tipo 1
		P > 100	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	10 < P < 100	2	Rapporto tipo 1
		P > 100	1	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o	12 < P < 100	2	Rapporto tipo 2
		P > 100	1	Rapporto tipo 2

	pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta			
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P > 12$	2	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	$P > 12$	1	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	2	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	$P_{el} < 50$	2	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} > 50$	1	Rapporto tipo 4

P - Potenza termica utile nominale

P_{el} - Potenza elettrica nominale

- (1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto
- (2) I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, sono stati emanati con il decreto ministeriale 10 febbraio 2014 (G.U. n.55 del 7 marzo 2014).

ALLEGATO 3

Costo del contrassegno di verifica (bollino)
(articolo 11 della legge regionale n. 30 del 2016)

Generatori di calore a fiamma

Potenza utile nominale complessiva dell'impianto (kW)	Contributo (1)
Bollino impianti fino a 100 kW (in euro) ogni 2 anni	19,50
Bollino impianti maggiori di 100 e fino a 200 kW (in euro) ogni anno	75,00
Bollino impianti maggiori di 200 e fino	120,00

a 300 kW (in euro) ogni anno	
Bollino impianti maggiori di 300 kW (in euro) ogni anno	180,00

Altre tipologie di impianto

Tipologia impianto	Contributo (1)
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva da 12 a 100 kW ogni 2 anni	19,50
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW ogni anno	75,00
Impianti alimentati da teleriscaldamento P > 10 kW ogni 2 anni	19,50
Impianti cogenerativi con Pel < 50 ogni 2 anni	19,50
Impianti cogenerativi con Pel > 50 ogni anno	75,00

P - Potenza termica utile nominale

Pel - Potenza elettrica nominale

(1) L'addebito come rimborso spese per "mancato appuntamento", calcolato in modo forfettario, è di euro 30,00.

I costi indicati sono IVA esenti per l'utente: le tariffe non sono assoggettate ad IVA ai sensi di quanto disposto dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*).

In ogni caso, le tariffe comprendono l'eventuale onere tributario relativo all'IVA assolta dall'autorità competente sul corrispettivo da essa dovuto all'organismo esterno per l'espletamento del servizio (risoluzione del Ministero delle finanze (RIS) n.186/E del 6 dicembre 2000).

ALLEGATO 4

Costo delle ispezioni in campo con addebito
(articolo 8, comma 5 della legge regionale n. 30 del 2016)

Generatori di calore a fiamma

Potenza al focolare nominale	Importo in € (1)
------------------------------	------------------

complessiva dell'impianto (kW)	
da 10 a 35	80,00
Maggiore di 35 e fino a 116	110,00
Maggiore di 116 e fino a 350	180,00
Maggiore di 350	250,00

I costi si riferiscono ad una centrale termica con un solo generatore; per ciascun generatore in più sarà applicata una tariffa supplementare pari al 10 per cento dell'importo dovuto per la pertinente classe di potenza del singolo generatore.

Altre tipologie di impianto

Tipologie di impianto	Importo in € (1)
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva da 12 a 100 kW	80,00
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	150,00
Impianti alimentati da teleriscaldamento	80,00
Impianti cogenerativi con Pel < 50	80,00
Impianti cogenerativi con Pel > 50	300,00

P - Potenza termica utile nominale

Pel - Potenza elettrica nominale

(1) L'addebito come rimborso spese per "mancato appuntamento", calcolato in modo forfettario, è di euro 30,00.

I costi indicati sono IVA esenti per l'utente: le tariffe non sono assoggettate ad IVA ai sensi di quanto disposto dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*).

In ogni caso, le tariffe comprendono l'eventuale onere tributario relativo all'IVA assolta dall'autorità competente sul corrispettivo da essa dovuto all'organismo esterno per l'espletamento del servizio (risoluzione del Ministero delle finanze (RIS) n.186/E del 6 dicembre 2000). In ogni caso, le tariffe comprendono l'eventuale onere tributario relativo all'IVA assolta dall'autorità competente sul corrispettivo da essa dovuto all'organismo esterno per l'espletamento del servizio (risoluzione del Ministero delle finanze (RIS) n.186/E del 6 dicembre 2000).